



# ALARMTEC

TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

## Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **OSL Group Holdings Ltd T/A CQR Security** tooted:  
**CAB12HF/WH/100/AL**
2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustoote määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:  
**2-12 sooneline, tahke tavaline vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega**
3. Ehitustoote määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele:  
**hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut**
4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:  
**CQR Fire & Security**  
**125 Pasture Road, Moreton, Merseyside, CH46 4TH United Kingdom**  
**Tel:+441516061000, e-mail: [info@cqr.co.uk](mailto:info@cqr.co.uk)**
5. Artikli 12(2) ülesannete mahus tegutseva volitatud isiku nimi ja kontaktaadress, kus võimalik:  
**N/A**
6. Hindamise süsteem või süsteemid ja ehitustoote toimimise stabiilsuse kontrollimine vastavalt Ehitustoote Määrusele, Lisa V:  
**Süsteem 3**
7. Kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet:  
**British Approvals Service for Cables (BASEC) 2661**
8. Deklareeritud toimivus:  
Tulereaktsiooni klass: **Dca-s1a,d0,a1**  
Harmoneeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014**  
Ohtlikud ained: **puuduvad**
9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 8.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid No. **CPR-CAB12HF/WH/100/AL**

Deklaratsiooni väljastaja: CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, The Wirral. CH46 4TH

Sean Tisdall Technical Director

Moreton, UK

Väljastatud: 10.juuli 2018

Tallinnas, 6. detsember, 2018. a.

Marti Ranne

Tehnikadirektor