



ALARMTEC

TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **Ningbo Exact Cables & Wire Co., Ltd.** tooted:
ALARM CABLE 6x0,22 ja ALARM CABLE 8x0,22
2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustoote määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:
6 ja 8 sooneline, tinutatud vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega
3. Ehitustoote määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele:
hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut
4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:
HANGZHOU SANYUAN CABLE CO.,LTD.
No.1058 Jinxi South Road, Linglong Industrial Zone, Lin'An City, Zhejiang Province, CN - China
5. Deklareeritud toimivus:
Tulereaktsiooni klass: **Cca-s1,d0,a1**
Harmoniseeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014+A1:2016**
Ohtlikud ained: **puuduvad**
6. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 5.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid **0051-CPR-2934**

Deklaratsiooni väljastaja: IMQ S.p.A. con Socio Unico | Via Quintiliano 43 | Italia - 20138 Milano |

V. Baggio, Technical Director

Milano, Itaalia

Väljastatud: 24.05.2023

Tallinnas, 05. jaanuar. 2024. a.

Marti Ranne

Kvaliteedijuht

