



ALARMTEC

TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **OSL Group Holdings Ltd T/A CQR Security** tooted:
CAB8HF/WH/100/ALT
2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustoote määramiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:
2-12 sooneline, tahke tavaline vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega
3. Ehitustoote määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoneeritud tehnilisele kirjeldusele:
hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut
4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:
CQR Fire & Security
125 Pasture Road, Moreton, Merseyside, CH46 4TH United Kingdom
Tel:+441516061000, e-mail: info@cqr.co.uk
5. Artikli 12(2) ülesannete mahus tegutseva volitatud isiku nimi ja kontaktaadress, kus võimalik:
N/A
6. Hindamise süsteem või süsteemid ja ehitustoote toimimise stabiilsuse kontrollimine vastavalt Ehitustoote Määrusele, Lisa V:
Süsteem 3
7. Kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon puudutab harmoneeritud standardi ehitustoodet:
British Approvals Service for Cables (BASEC) 2661
8. Deklareeritud toimivus:
Tulereaktsiooni klass: **Dca-s1a,d0,a1**
Harmoneeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014**
Ohtlikud ained: **puuduvad**
9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 8.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid No. **CPR-CAB8HF/WH/100/ALT**

Deklaratsiooni väljastaja: CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, The Wirral. CH46 4TH

Sean Tisdall Technical Director

Moreton, UK

Väljastatud: 10.juuli 2018

Tallinnas, 6.detsember. 2018. a.

Marti Ranne

Tehnikadirektor