



ALARMTEC

TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **OSL Group Holdings Ltd T/A CQR Security** tooted:

CAB12HF/WH/100/C

2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustootete määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:

2-12 soonealine, tahke tavaline vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega

3. Ehitustootete määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele:

hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut

4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:

CQR Fire & Security

125 Pasture Road, Moreton, Merseyside, CH46 4TH United Kingdom

Tel: +441516061000, e-mail: info@cqr.co.uk

5. Artikli 12(2) ülesannete mahus tegutseva volitatud isiku nimi ja kontaktaadress, kus võimalik:

N/A

6. Hindamise süsteem või süsteemid ja ehitustootete toimimise stabiilsuse kontrollimine vastavalt Ehitustootete Määrusele, Lisa V:

Süsteem 3

7. Kui ehitustootete toimivusdeklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet:

British Approvals Service for Cables (BASEC) 2661

8. Deklareeritud toimivus:

Tulereaktsiooni klass: **Cca-s1a,d0,a1**

Harmoniseeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014**

Ohtlikud ained: **puuduvad**

9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 8.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid No. **CPR-CAB12HF/WH/100/C**

Deklaratsiooni väljastaja: **CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, The Wirral. CH46 4TH**

Sean Tisdall Technical Director

Moreton, UK

Väljastatud: 17. mai 2019

Tallinnas, 30. mai. 2019. a.

Marti Ranne

Tehnikadirektor